

目录

1、营业执照	1
2、消防认证证书	2
3、检验报告	3

1、营业执照



营 业 执 照

统一社会信用代码 91440300732086620X

名 称 深圳市迈思通科技有限公司
主 体 类 型 有限责任公司
住 所 深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路85号
10栋4楼
法 定 代 表 人 马立文
成 立 日 期 2016年10月08日

重 要 提 示

- 1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登 记 机 关

2016 年 08 月 04 日



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: 073184850206R0M

认证委托人: 深圳市迈思通科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路85号10栋4楼

生 产 者: 深圳市迈思通科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路85号10栋4楼

生产企业: 深圳市迈思通科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路85号10栋4楼

产品名称: 测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器

认证单元: FS0801C

内含: FS0801C(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-14: 2018

产品认证基本模式: 型式试验 + 企业质量保证能力检查和产品一致性检查
+ 获证后监督

产 品 标 准 : GB 15322.2-2003

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-14: 2018的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2018-08-07

发(换)证日期: 2018年08月07日 有效期至: 2023年08月06日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的
相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>


No Dz201421764



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

受检单位名称 深圳市迈思通科技有限公司

产品型号名称 FS0801C 型测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器

检 验 类 别 监 督 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

NoDz201421764

共 6 页 第 1 页

产品名称	测量范围为0~100%LEL的独立式可燃气体探测器	型 号	FS0801C
受检单位	深圳市迈思通科技有限公司	检验类别	监督检验
制 造 商	深圳市迈思通科技有限公司	抽 样 者	郭锐、张斌斌
生产企业	深圳市迈思通科技有限公司	抽样地点	成品库
抽样基数		生产日期	2013 年 9 月
样品数量	4 只	抽样日期	2014 年 4 月 28 日
样品状态	完好	受理日期	2014 年 5 月 19 日
检验依据	GB15322. 2-2003		
检验项目	不通电贮存、方位、响应时间、绝缘电阻、静电放电、振动试验		
检 验 结 论	根据公安部消防产品合格评定中心公消评[2013]59号《关于型式认可获证消防应急照明灯具、可燃气体探测报警产品 201309 监督工作有关要求》的规定,我中心按国家标准 GB15322. 2-2003《可燃气体探测器 第 2 部分:测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器》的有关条文要求,对深圳市迈思通科技有限公司生产的 FS0801C 型测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器样品进行了监督检验。 本次检验检查总件数为 15, A 类不合格数、B 类不合格数、C 类不合格数均为 0。根据国家标准 GB 12978-2003《消防电子产品检验规则》中监督检验结果判定方法判定该抽检样品合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2014 年 6 月 23 日		
备 注			

批准: 王李强

审核: 刘世华

编制: 吴明华

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

№Dz201421764

共 6 页 第 3 页

受检单位	深圳市迈思通科技有限公司				
通信地址	深圳市龙岗区横岗街道金源路 31 号 303				
联系电话	0755-61296829	传 真	0755-61293088	邮政编码	518115
产品照片					
略					

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

NoDz201421764

共 6 页 第 4 页

产品铭牌内容:

1. 产品名称: 测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器
2. 型号: FS0801C
3. 执行标准: GB 15322.2-2003
4. 生产厂名称: 深圳市迈思通科技有限公司
5. 厂址: 深圳市龙岗区横岗街道金源路 31 号 303
6. 试验气体种类: 甲烷
7. 报警设定值: 11%LEL
8. 产品制造日期和产品编号
9. 消防产品身份信息标志: 有

产品特性描述:

1. 外壳材质: 塑料
2. 使用环境: 室内使用型
3. 供电方式: AC220V
4. 具有一个绿色工作状态指示灯, 正常监视状态时常亮
5. 具有一个黄色故障状态指示灯, 故障状态时常亮
6. 具有一个红色报警状态指示灯, 报警状态时闪亮

产品关键件描述:

传感器:

生产厂: 上海根本电子技术有限公司

型号: N50A

一致性核查结论: 符合

测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器检验结果汇总表

受检单位：深圳市迈思通科技有限公司

No: Dz201421764

产品型号：FS0801C

共 6 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	功能试验	6.3	满足标准要求。	合 格	
2	不通电贮存试验	6.5	试验气体：甲烷(CH ₄) 报警设定值(LEL) 11% 报警动作值(%LEL) 1# 10.0 2# 11.6 3# 10.2 4# 11.6	合 格	
3	响应时间试验	6.12	响应时间(s) 3# 18.6 4# 19.2	合 格	
4	绝缘电阻试验	6.14	3#常态下绝缘电阻 >1000MΩ 湿热 96h 后绝缘电阻 >1000MΩ	合 格	
5	静电放电试验	6.17	4#报警动作值(%LEL) 12.4	合 格	
6	振动试验	6.22	2#报警动作值(%LEL) 12.8	合 格	
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz201421764


共 6 页 第 6 页

静电放电试验仪器设备及布置示意图

1、仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

2、受试设备连接图：



3、试验布置示意图：

